

# LIMITEX AG - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

## Istruzioni


- 1 **Gruppo camme standard:** scrivere il codice del gruppo camme richiesto, in base alla legenda.
- 2 **Gruppo camme non standard:** nel caso di gruppi camme non standard, compilare lo schema indicando le camme e gli interruttori richiesti, in base alle legende.  
Camme speciali sono disponibili a richiesta.
- 3 **Rapporto giri:** indicare il rapporto giri richiesto.
- 4 **Ingresso cavi:** indicare il tipo di ingresso cavi richiesto.

### Gruppo camme standard 1

Codice gruppo camme

\_\_\_\_\_

### Gruppo camme non standard 2



Codice camma

4 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
1 \_\_\_\_\_

Codice interruttore

\_\_\_\_\_

### Rapporto giri 3

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1:15 | <input type="checkbox"/> 1:75   |
| <input type="checkbox"/> 1:20 | <input type="checkbox"/> 1:100  |
| <input type="checkbox"/> 1:25 | <input type="checkbox"/> 1:150  |
| <input type="checkbox"/> 1:50 | <input type="checkbox"/> 1: <input style="width: 50px;" type="text"/> |

### Ingresso cavi 4

- N° 2 M20x1,5 (standard)
- N° 2 M25x1,5 (disponibile su richiesta)
- N° 2 ½ NPT (disponibile su richiesta)

### 1 Legenda gruppi camme standard

N° e tipo interruttori	N° e tipo camme	Codice
2 x PRSL0003XX	2 camme A	PRFC0008PEC
	2 camme C	PRFC0009PEC
3 x PRSL0003XX	3 camme A	PRFC0004PEC
	3 camme C	PRFC0006PEC
4 x PRSL0003XX	4 camme A	PRFC0202PEC
	4 camme C	PRFC0198PEC

### 2 Legenda camme

Camma	Gradi di permanenza di comando	Codice
A	20,5° ±0,5°	PRSL7140PI
B	14,0° ±0,5°	PRSL7142PI
C	78,0° ±0,5°	PRSL7141PI
E	199,5° ±0,5°	PRSL7144PI
H	344,0° ±0,5°	PRSL7143PI

### 2 Legenda interruttori

PRSL0003XX	PRSL0011XX
1NO+1NC	1NO+1NC

## Note

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_